

# PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

W dniu..... przeprowadzono próbę szczelności.....  
.....  
.....  
.....

## **Ustalenia:**

Próbę przeprowadzono przy napełnieniu zbiornika.....

W czasie trwania próby /24 godz./ , wycieków (nie) stwierdzono\* ,  
eksfiltracja (nie) przekroczyła\* wartości dopuszczalnych  $3 \text{ dm}^3 / \text{ m}^2$  na dobę.

Wynik próby (nie) pozytywny\* zbiornik(a) (nie) można\* użytkować.

## **Uwagi:**

.....  
.....  
.....  
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

## Komisja w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

\* niepotrzebne skreślić